

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DO OFERTY NA ZADANIE**

**„Renowacja ogrodzenia murowanego od strony frontowej Zespołu Szkół Nr 2 im.
Jana Pawła II w Narzymiu, ul. Kościelna 14, 13-240 Howo-Osada”**

Pytanie wykonawcy

„Proszę o wyjaśnienie w czyjej gestii leży doprowadzenie energii elektrycznej do bramy przesuwnej z napędem, a także z kąd będzie poprowadzone przyłącze, ponieważ nie ujęto tego w przedmiarach”

Dyrektor szkoły informuję, iż w złożonej ofercie należy ująć wszelkie koszty związane z podłączeniem energii elektrycznej celem zasilania bramy przesuwnej z napędem. Dodatkowo wyjaśniam, że przedmiotowe włączenie należy dokonać do wewnętrznej instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku szkoły.

Z poważaniem
Beata Biernacka